


FICHA TÉCNICA

Item	Nombre/Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones Técnicas/Ficha Técnica (Todos)
1	BATERIAS	Unidad	48	1.1 Capacidad Nominal 7 AH (20 hr-rate) 0.35A /10.5V 1.2 Voltaje nominal: 12V 1.3 Tipo: Sellada, recargable plomo acido, Ciclo profundo, Medidas: ancho 66 mm, largo 152mm, alto 99.5mm 1.4 Tecnología de la batería AGM 1.5 Rango de temperatura en operación: Descarga (-20 ~ 60 °C) Carga (-15 °C ~ 50 °C) 1.6 Sin mantenimiento requerido 1.7 Resistencia interna de batería cargada 30 miliohmios aproximadamente 1.8 Retención de carga a 20 °C (1 mes 97%, 3 meses 91%, 6 meses 85%) 1.9 Voltaje de carga flotante de 13,5 a 13,8 VDC 1.10 Contenedor y cubierta hecha de material retardante ABS (UL94-V0/L0.1>28%) 1.11 Garantía de 1 año o superior.
2	Condiciones instalación y/o observaciones	Unidad		2.1. Oferentes deben proveer el servicio de instalación de las baterías, incluyendo los accesorios necesarios. 2.2. Tiempo de entrega no mayor a 4 semanas . 2.3. Los oferentes deben suministrar documentación por parte del fabricante o del distribuidor autorizado de la marca, dirigida al Ministerio de Interior y Policía, en donde se certifique que tanto la empresa, como su personal poseen las competencias técnicas para manipular estos UPS, conservando la garantía de los equipos que la posean, de ser este el caso. 2.4. Los oferentes deben incluir un cronograma de trabajo, detallando los tiempos de duración para concluir este trabajo. 2.5. Importante que oferentes visiten de ser necesario para comprobaciones técnicas adicionales.

Elaborado en base al Documento Estándar del Modelo de Gestión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas


Luis E. María Piñardo
 Enc. Operaciones TIC

