

Departamento de Servicios Generales

Especificaciones Técnicas o Términos de referencias para los trabajos de Mantenimiento y reparación de Planta eléctrica de 800 Kilos.

- Proveedor a participar debe hacer levantamiento Obligatorio de los trabajos a realizar en la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones.
- Deben de Suministrar los materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento de acuerdo al levantamiento realizado.
- Incluir servicios de instalación y mano de obra.
- Deben presentar cronograma de trabajo que no se interrumpan, las labores del ministerio en las horas laborables.
- Trabajo debe realizarse en un plazo no mayor de 48 horas después de notificarle al proveedor adjudicado.
- Suministro e instalación de alimentadores eléctricos desde el cuarto de potencia hasta transformador de potencia.
- Cambio de aceite 15w-40 mobil
- Cambios de todos los filtros
- Cambio Tapón del Radiador



Arq. Secundino Ozoria Acosta

Enc.de Servicios Generales

